

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10887658>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Согласовано прокуратурой Петровского района Ставропольского края
26.10.2021 № 2022042250

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652) 34-94-05, факс 8(8652) 75-96-55
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356532, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая, д. 1
E-mail: svetlograd77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8(86547) 4-31-63

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

п. Рогатая Балка
(место составления)

« 30 » сентября 20 22 г.
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начал:

с: « 30 » сентября 20 22 г. 11 час. 00 мин.
по: « 30 » сентября 20 22 г. 12 час. 00 мин.

Должностным лицом – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю лейтенантом внутренней службы Барнаш Петром Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, которое провело осмотр)

На основании статьи 76 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и решения о проведении выездной проверки от 23.08.2022 г. № 26-012-2022/0073pc

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

В присутствии:

гражданина, являющегося контролируемым лицом, руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя контролируемого лица:

1) Заведующий муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 5 «Чебурашка» п. Рогатая Балка – Морозова Галина Михайловна

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

С участием специалиста, эксперта:

-----//-----//-----

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

Проведен осмотр: здания, помещений отнесенных к категории высокого риска, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется, и к которым предъявляются обязательные требования

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных объектов, предметов)

Расположенного(ых) по адресу: Ставропольский край, Петровский городской округ, п. Рогатая Балка, ул. Квартальная, д.1

В ходе осмотра проводилась: _____//_____//_____

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

В результате осмотра установлено:

1. В здании детского сада, не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации), эксплуатируемой сверх срока службы (более 10 лет). В ходе проведения проверки было установлено, что монтаж системы автоматической пожарной сигнализации производился в 2008 году. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Статьи 4, 5, 6, часть 1 статьи 54, часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
2. В здании детского сада на 2 этаже дверь эвакуационного выхода, ведущих из группы «Пчелка» непосредственно наружу, не обеспечивает безопасную эвакуацию людей. Для открывания указанной дверей требуется воздействие значительного физического усилия. Конструкция дверей не соответствует усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании. Статья 5, часть 1 статьи 6 часть 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
3. В здании детского сада, не организовано проведение проверки внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проверку сетей внутреннего противопожарного водоснабжения, проводят уполномоченные организации, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности, с применением сертифицированного измерительного оборудования. Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. В здании детского сада, допускается хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, оборудования и других горючих материалов. Статьи 4, 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт «к» пункта 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

К протоколу осмотра прилагаются:

_____//_____//_____

(чертеж, схема места осмотра, фото, таблицы и т.п.)

Особые отметки:

_____//_____//_____

(факты отказа в доступе на территорию, в помещения (отсеки), к производственным и иным объектам, предметам и др.)

Замечания, заявления, сделанные лицами, присутствующими (участствующими) при осмотре:

Подписи лиц, принимавших участие (присутствовавших) в (при) проведении осмотра:

Должностное (ые) лицо(а) органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:



(подпись)

Барнаш П.В.

(фамилия, инициалы)

Представитель контролируемого лица:



(подпись)

Морозова Г.М.

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

-----//-----//-----